

监理工作联系单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM07-33

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于上电股份检测问题项整改事宜

内容

前日上电股份公司对本项目巡视检查，下发了上海电力安监整改通知[2018]第 23 号文件。通知中对本项目以下四点提出了意见。

1. 外包施工人员作业现场着装不符合要求，安全帽未扣好。
2. 土建安装现场，临时电源箱使用不符合要求，电源线随意拖拉安装。
3. 施工现场布置的消防器材灭火器不符合要求，且无月度检查卡。
4. 外包工作负责人现场施工每日安全技术交底实施不规范，现场抽问交底内容不全。

根据以上发现的四个检查问题，工程公司今明两日需进行整改落实，整改完成后附整改报告至项目监理部。

此致！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 08 月 01 日



本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。