

监理工作联系单

工程名称：亨氏（青岛）食品有限公司 748KW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZHJL-JLLX-20180622

致： 西门子电力自动化有限公司 施工项目部

事由：桥架转角处对直流电缆的保护措施

内容：

我方监理巡查现场中发现，部分直流电缆桥架转角处制作后，未对切割处进行防护，对此，要求在直流电缆敷设前对转角处进行防护处理，避免对直流电缆保护层产生破坏。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期： 2018 年 6 月 22 日



注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。