

监理工作联系单

工程名称: 福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP-SHFD-SLN07

致: 西门子电力自动化有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目
项目部(EPC单位)

事由: 关于现场施工质量以及安全文明施工等相关事项

内容:

- 1、资料要与施工进度同步,资料、材料及时报验;
- 2、施工现场人员要定期进行安全文明教育,定期开会,做到三级教育。
- 3、屋面饮料瓶、组件护角纸壳等随意丢弃,未及时处理。施工过程中产生的垃圾原则上必须当天清除,并做到人走料空;
- 4、组件安装和移动的过程中,不得拉扯导线,不得用手将背后绑扎扎带扯断;
- 5、为保证施工进度连续,物料等要及时供给,确保施工项目按计划进行;
- 6、材料进场应及时报验,并提供生产厂家资质及相关质量证明文件,经检验合格后方可投入使用;
- 7、严格按图施工,需变更设计方案要按照程序提出变更,经同意后方可进行下部工序。严禁出现未经允许变更项目设计方案进行施工,否则造成一切后果施工方自负;
- 8、隐蔽工程、分段工程等必须上报业主项目部和监理项目部,按程序报验;上道工序完成后经经验收合格后方可进行下一步工序,不得未经检验擅自施工;

以上问题希望施工单位引起重视并尽快解决,要严格按照图纸施工,确保项目质量合格符合设计要求和如期顺利并网。

抄送: 上海久炙光伏科技有限公司福达(上海)食品有限公司 915KWp 屋顶分布式光伏发电项目
项目部(建设单位)

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 范中调

日期: 2018年09月22日

注本表一式3份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存1份。

