

监理工作联系单

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZH-JXMB-005

致：西门子电力自动化有限公司

事由

需你方注意现场施工安全及施工质量的问题

内容

由你单位承包的亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目在施工过程中应注意以下几点：

- 1、要求你方注意临时用电的事项，严禁未经允许擅自接线。
- 2、临时用电要设置安全防护，用电时必须由专业人员进行操作。
- 3、高温天气施工时应注意上班时间点，现场必须要配备相关医疗药品。
- 4、雷雨、大风天气严禁吊装作业、屋面施工作业。
- 5、我监理部要求你方上报前期资料、进场材料资料和已完成工序的资料。
- 6、严禁在屋面及厂区进行吸烟。
- 7、搬运组件时必须由两人搬运，禁止单人背、扛组件。
- 8、安装组件时，不允许按压组件玻璃面。
- 9、桥架安装时，对破坏镀锌层的地方，做好防腐处理。
- 10、要求现场管理人员做好对现场工人的管理工作。
- 11、所有施工工序必须依据设计图纸进行施工作业，禁止私自更改图纸。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2018年6月23日

监理项目部

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。