

监理工作联系单

工程名称: 亨氏联合有限公司(佛山)分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号: ZH-JXMB-007

致: 西门子电力自动化有限公司

事由

关于现场施工注意事项

内容

由你单位承包的亨氏联合有限公司(佛山)分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目施工须注意以下问题:

- 1、由于天气炎热,施工时注意人员的安全防护工作,现场必须配备相应的医疗药品。
- 2、个别施工人员在施工过程中未戴安全帽施工作业,你方要加强现场安全管理。
- 3、完成每项工序须向监理项目部提交工序资料进行验收。
- 4、屋面材料堆积散乱,你方请及时进行处理。
- 5、临时工用电需要你方做好安全防护工作,非专业人员禁止接触临电的使用。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期: 2018 年 7 月 21 日

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。