

监理工作联系单

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-QDH-LXD06

致：中机国能浙江工程有限公司千岛湖项目部

事由：

防台风施工现场安全问题

内容：

根据气象信息，近日会有台风在浙江沿海登陆；现要求总包单位在施工现场做到以下几点：

- 1) 屋面的垃圾清理干净，并拿到厂区指定地点；
- 2) 如风速达到 6 级停止施工；
- 3) 对屋面进行全面检查（组件压块是否安装到位、屋面是否有遗留的小部件材料、是否有短头的导轨等），排查安全隐患；
- 4) 临时用电拆除；
- 5) 桥架、逆变器、汇流箱是否安装牢固等

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：



注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。