监理工作联系单

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HZQDH-003

致：中机国能浙江工程有限公司杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目部

事由：关于安全相关事项

内容：

- 1、今天导轨吊装周围未放置安全警示标示；
- 2、个别厂房周围没有女儿墙以及厂房屋顶采光带周围需做好防护措施及警戒标识；

希望以上事宜引起贵公司重视，尽快落实到位。

此

致！

抄送：淳安县光年新能源有限公司杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：胡德林

日期：2018年06月01日

注本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。