

监理工作联系单

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目编号:YCGF-ZHJL-002

致: 苏州高创特新能源发展股份有限公司

事由: 关于安全问题

内容:

贵单位施工的利民镇光伏区存在如下安全隐患问题:

- 1、现场组件堆放处为征用的麦田地,麦田秸秆没有处理到位,留下了很多秸秆,天气干燥炎热容易引起火灾。望贵单位周围设置隔离带,现场设置安全防火标识,禁止人员吸烟,并备有灭火器、消防池等消防器材。
- 2、现场组件卸货时,必须配备专职安全员,让吊装人员远离危险区域,并防止组件出现碰损。



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 苗守明

日期: 2018 年 5 月 12 日

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建