

监理工作联系单

工程名称：江苏凯聚 4MWp 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-EB-004

致：中国能源建设集团天津电力建设有限公司 施工项目部

内容：

现已开始屋面组件安装工作，部分组件插头外露在组件外，为保证组件穿线后无损现要求你单位把外露插头放回组件下方以避免影组件质量。对施工现场出现的问题及时与现场监理沟通并向甲方汇报，积极的开展各项施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2018年5月20日



注 本表一式二份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。