

监理工作联系单

工程名称：江苏凯聚 4MWp 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-EB-006

致：中国能源建设集团天津电力建设有限公司 施工项目部

内容：

经监理例行巡视检查发现屋顶组件摆放杂乱，相互叠压、底板有划痕。

要求：

为确保组件不受损伤，现要求你单位立即加强现场施工人员安全施工意识，组件需轻拿轻放，组件上禁止放任何物品、工具等重物。以确保文明施工、施工质量和进度达到预期目标。否则由此造成的一切后果，由你单位自行承担

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2018年6月3日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。