

JBKXM7

监理工作联系单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM7-ZL-012

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于现场进入冬期施工事宜

内容：根据观测与测量现场和 JGJ/T104-2011《建筑工程冬期施工规程》1.0.3：当室外日平均气温连续 5d 稳定低于 5℃即进入冬期施工。为保证施工质量，现要求你单位根据本项目实际情况编制合理可行的冬期专项施工方案，并严格按批准的冬期专项施工方案指导后续施工。

监理项目部（盖章）

总/专业监理工程师：徐程生

日期：2018 年 10 月 08 日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。