

监理工作联系单

工程名称：2018年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段

编号:GFFD-JXMB5-016

主送：珠海兴业新能源科技有限公司

抄送：房县天昊光伏扶贫有限公司

事由：关于做好组件到场事宜

内容：因进场道路近期施工，全部组件在近期陆续到货，应注意事项：

- 1、在吊、运过程中应做好防倾覆、防震和防护面受损等安全措施。
- 2、组件到场后应作下列检查：包装及密封应良好；开箱检查型号、规格应符合设计要求，附件、备件应齐全；产品的技术文件应齐全；外观检查应完好无损。
- 3、组件宜存放在能避雨、雪、风、沙的场所，存放处不得积水，应做好防潮防护措施。存放地面应平整，不得有杂物；组件堆放高度不能超过两层；保管期间应定期检查，做好防护工作。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：孔德国

日期：2018年10月11日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。