

监理工作联系单

工程名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段

编号：GFFD-JXMB5-017

主送：珠海兴业新能源科技有限公司

抄送：房县天昊光伏扶贫有限公司

事由：关于工程质量事宜

内容：

- 1、现阶段进行小理沟 3#鱼塘地块作业，因地质特殊，我方要求你方必须对桩基做静压、侧压、拉拔等实验通过后方可大面积施工，如实验出现异议，需报设计单位重新调整方案。
- 2、我方在进场后多次强调关于地锚桩实验问题，截止今天仍未做地锚桩实验，导致施工质量无法认证。
- 3、图纸是施工依据，应严格按照图纸施工，如果验收阶段出现施工与设计不符，我方将拒绝验收，由此造成的经济损失，你方应负全部责任。

监理项目部(章)：

总/专业监理工程师：J. 王

日期：2018 年 10 月 15 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。