

监理工作联系单

工程名称:2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段 编号:ZHJL-024

致: 河南华之源实业有限公司湖北房县分公司

主题: 关于光伏支架穿孔螺丝相关事宜

内容:

你单位承包的《2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段》:

近日我监理人员在巡视过程中,发现你方施工人员进行光伏支架地穿孔螺丝进行打孔时,使用电焊进行烧穿支架螺丝孔,此现象会对热镀锌钢管造成损伤,现要求你方立即停止电焊烧孔,及时整改,使用电钻进行穿孔,并且地穿孔螺丝必须两平一弹。

抄送: 房县天昊光伏扶贫有限公司

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018年10月7日

注: 本表一式 3 份, 业主与总包各 1 份, 监理方留存 1 份。