

监理工作联系单

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段 编号: ZHJL-026

致: 河南华之源实业有限公司湖北房县分公司

主题: 关于施工人员安全及施工质量相关事宜

内容:

近日我监理人员在巡检期间, 发现以下问题:

1、你方现场有部分施工人员未戴安全帽, 我方已多次现场口头要求和以联系单、通知单的形式下发说明, 要求凡进入施工现场人员必须佩戴好安全帽, 从即日起, 我监理方将对所有施工现场进行严查安全帽及劳动用品的佩戴。

2、要求现已并网的区域尽快悬挂防触电警示牌和安全警示标志。

3、我监理方检查出的支架安装和组件安装的问题尽快整改并及时自检。

4、已安装好并投入使用的汇流箱尽快做好防火封堵工作。

以上问题要求你方尽快整改, 否则将按照业主下发的《2018年房县光伏扶贫项目工程管理办法》进行经济考核。

抄送: 房县天昊光伏扶贫有限公司

项目监理单位(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018年10月17日

注: 本表一式 3 份, 业主与总包各 1 份, 监理方留存 1 份。