

监理工作联系单

工程名称：南京长安发动机厂光伏发电项目

编号：ZHJL-NJCALXD-006

致南京长安发动机厂光伏发电项目施工项目部


事由：关于场内垃圾清理及动火作业

内容：

现场巡视发现如下问题：

1、光伏场区内垃圾未及时清理，易造成消防安全隐患，现要求你施工单位必须在 2018 年 7 月 22 号之前清理场区内垃圾，逾期未清理将对你施工单位进行经济考核。

2、动火作业必须办理《动火作业许可证》，五级风以上（含五级风）天气，禁止露天动火作业。每个动火作业点必须配备一个灭火器，作业完成后，组织检查现场，确认无遗留火种后方可离开现场。



场区组件垃圾

监理项目部

总/专业监理工程师

日期：2018 年 7 月 22 日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。