

监理工作联系单

工程名称 :南京长安发动机厂光伏发电项目

编号: ZHJL-NJCALXD-007

致南京长安发动机厂光伏发电项目施工项目部

事由 : 关于屋面垃圾的清理, 电缆接头、MC4 接头的处理工作

内容 :

台风“安比”今天路径我项目现对你施工单位提出以下要求:

1、屋面电缆盘、组件和一些垃圾必须及时清理, 防止因大风造成安全隐患。

2、屋面桥架、桥架盖板、检修通道、检修通道檩条、PE 管等不能清理的必须做好固定措施防止因大风吹落造成安全隐患。

3、电缆接头做好保护措施、MC4 接头搭接到导轨内侧防止雨天侵蚀。

4、场内的安全围栏必须采取固定措施。



本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。