

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-曲美 1.971MW

编号: GFDZJBM07-02

致: 临湘市振宇建筑工程有限责任公司

事由: 现场施工安全问题

内容:

今日兰考县气象台 2019 年 3 月 23 日白天有 4-5 级偏北风, 请注意防范。(预警信息来源: 国家预警信息发布中心)。

现要求贵单位现场施工时要注意以下几点问题:

- 1、建筑机械使用安全技术规程 JGJ 33-2001
- 4.1.7 在露天有六级及以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时, 应停止起重吊装作业。雨雪过后作业前, 应先试吊, 确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。
- 今日风力最高风力可达到 5 级, 要求现场吊装作业时必须做好相关的安全工作。
- 2、同时在 1#厂房屋顶现场施工人员也做好相关的防护工作, 同时也要保证施工的质量。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2019 年 3 月 23 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存二份。



扫描全能王 创建