

监理工作联系单

工程名称：宝应光伏发电应用领跑基地射阳湖1号100MW渔光互补项目

编号：BYGFLPJDSYH1HYGHB-018

致：中电投电力工程有限公司工程管理分公司（总包单位）

事由：

关于设计分析结论及台风相关事宜

内容：

- 1、关于7月30日晚大风雷雨天气过后出现支架严重变形、组件吹翻破损现象，进行了事件专题分析会。望总包尽快督促设计单位出分析结论文件。
- 2、近期台风即将到来，会对本光伏项目带来一定的影响。望总包仔细排查各施工区域，排除隐患，做好台风到来的防范措施。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019年8月7日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建