

监理工作联系单

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号: SRGF-JXMB-007

致: 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由 关于现场施工的相关事宜

内容:

- 1、1#屋面搬运组件不规范, 对组件造成划痕
- 2、1#屋面光伏直流线缆敷设未按设计图纸要求进行绑扎
- 3、监理部下达的监理通知单未按要求限期闭环
- 4、彩钢瓦屋面造成损坏处过多

针对以上问题我监理部要求施工单位加强施工现场管理, 按图施工, 杜绝不规范操作。对造成损坏的进行处理。



监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期: 2018年11月15日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份