

监理工作联系单

工程名称: 丽水瓯宝安防 1.2544MW 分布式光伏发电项目

编号: JLLX-OBAF-002

致: 湖北湘电建设有限公司

主题: 施工材料使用相关事宜

内容:

你单位施工地瓯宝安防科技有限公司 1.2554MW 光伏发电项目支架基础, 为了保证支架基础混凝土强度标号一致及环保要求, 请使用商混, 杜绝现场搅拌混凝土使用, 请贵单位立即停止现场搅拌用料采购事宜。如有疑问及时与建设单位商务部沟通, 否则承担出现一切影响工程进度及并网节点责任。

项目监理机构 (章):

监理工程师: 黎建光

日期: 2018.11.15

本表一式 3 份, 有项目监理部填写, 建设管理单位、总包单位各存 1 份, 监理项目部存 1 份