

监理工作联系单

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-20190114

致: 先能电力工程有限公司 (施工项目部)

抄送: 邓州市晶阳新能源科技有限公司

事由: 现场施工事宜

内容:

南、北区已并网发电, 现场电缆沟未回填, 接地未完成, 运行期间存在安全风险, 贵单位应做好安全防护工作, 设置安全警戒线及电缆标示桩, 预制仓、箱逆变、汇流箱均须上锁。春节将至, 现场施工剩余的材料、设备应妥善保管, 对春节期间存在安全隐患的部位及时进行处理标识, 避免出现安全事故; 春节期间贵单位需上报停工计划, 安排人员进行值班, 对材料设备进行看管, 如发生丢失损坏问题将由贵单位承担相关损失。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师 李成林

日期: 2019年1月14日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存三份。

