

监理工作联系单

工程名称：邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目编号：ZHJL-20190122-2

致：先能电力工程有限公司（施工项目部）

事由：现场屋面挡风板安装相关事宜

内容：

截止目前南区、北区 3 个水泥屋顶组件已全部安装完成，支架挡风板未进行安装，对支架整体的安全系数产生影响，存在一定的安全隐患，春节期间临近，望你部尽快按照设计图纸要求及时安装挡风板，如春节前无法及时安装请采取一些必要的安全措施（如临时采取拉防风绳进行固定等），以防止发生安全事故，如因未进行安全防护措施发生意外安全事故，产生的一切后果有你单位自行承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2019.1.22



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存三份。

