

监理工作联系单

工程名称：邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-20190122

致：先能电力工程有限公司（施工项目部）

事由：信泰屋面并网发电相关事宜

内容：

按照春节前施工计划，北区信泰屋面即将进行并网发电，望你部严格按照相关规范要求，进行箱变及电缆等高压试验，以保证施工安全；如未进行箱变、电缆等试验就进行并网发电，产生的一切后果有你单位自行负责。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：

2019.1.22

先能电力工程有限公司
监理项目部

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存三份。

