

监理工作联系单

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-20190609

致: 先能电力工程有限公司 (施工项目部)

事由: 关于项目剩余工作进度缓慢相关事宜

内容:

目前项目已接近尾声, 但项目仍有以下问题未完成 (存在但不限于):

- 1、屋面挡风板未安装完成;
- 2、清洗系统未安装;
- 3、中控自动化系统未进行调试;
- 4、运维工器具未采购;
- 5、全站性能测评未进行;
- 6、竣工图未完成;
- 7、全站所有资料整理完善归档成册未完成;

望你部能按照建设单位要求于 2019 年 6 月 25 日完成, 否则将申请建设单位对你方进行经济考核。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师 李永军

日期: 2019.6.9

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存三份。



由 扫描全能王 扫描创建