

监理工作联系单

工程名称: 邓州市永泰棉纺 10.5MWp 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-20190630

致: 先能电力工程有限公司 (施工项目部)

事由: 关于挡风板安装相关事宜

内容:

目前挡风板材料已全部进场, 屋面挡风板正在安装进行中, 以下问题请贵部知悉:

- 1、挡风板材料进场未向监理部提供材料质量证明文件, 安装过程中挡风板材料部分出现白斑氧化现象, 请贵部向生产厂家确定材料的合格性, 并向我部提供质量证明文件;
- 2、挡风板安装严禁野蛮施工, 安装过程中严禁施工人员踩踏、损坏组件;
- 3、做好技术交底, 现场施工必须严格按照设计图纸施工, 如施工困难需要变动的, 请提供设计变更后再行施工;
- 4、做好现场安全管理, 安全防护措施配备齐全; 天气炎热, 做好防暑降温工作, 避免发生安全事故;

请贵部做好相关防范措施, 存在问题的及时进行解决, 否则由你部自行承担一切责任。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师 

日期: 2019.6.30

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存三份。