

监理工作联系单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-LX-ZHJL-012

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目
施工项目部

事由：关于 F9 风机基础顶部作业平台安全问题事宜

内容：

经监理项目部人员现场巡视检查发现，F9 风机基础顶部作业平台太窄，未设置安全防护栏及警示标示，存在高空坠落等安全隐患，为确保安全施工。

现要求施工单位立即整改，整改完成后报监理项目部复查合格后，再进行下道工作施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵修柱

日期：2019年06月20日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份