

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-LX-ZHJL-018

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目
施工项目部

事由：关于施工单位外墙抹灰的问题事宜

内容：

1、根据设计文件和施工验收规范要求外墙抹灰在窗口上方和悬挑部位应做滴水线，窗口与墙面周围的空隙处应用发泡剂填充密实，避免产生冷桥现象出现，施工单位应严格按照设计文件和验收规范要求施工。

监理项目部（章）
总/专业监理工程师：赵峰
日期：2019 年 09 月 18 日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份