

监理工作联系单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-LX-ZHJL-022

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目
施工项目部

事由：关于风场沉降观测资料报审事宜

内容：

你单位在本项目对风机及升压站做沉降观测没向监理部提供以下资料：

- 1、检测单位及人员资质。
- 2、检测设备检测报告。
- 3、沉降观测专项方案。
- 4、第一次沉降观测记录表及附图。

以上问题整理报监理审核通过后进行本项目沉降观测工作。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2020年5月6日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。