

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号: PGFD-LX-ZHJL-005

致: 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目
施工项目部

事由: F21号风机混凝土基础观感质量问题

内容:

经现场对已浇筑完成的F21号风机基础检查发现,砼基础表面平整度不符合规范要求,
观感质量差。

造成上述情况发生是施工项目管理不到位,技术交底未落实,现场施工人员人数配备
不合理。

以后的风机基础浇筑施工中,再出现类似现象,按相关规定制度进行考核。

附: 现场照片

监理项目部(章)

总监理工程师:

徐耀生

日期: 2019年05月24日

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。

