

监理工作联系单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-LX-ZHJL-016

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目
施工项目部

事由：关于 35kV 北线塔机基础钢筋锈蚀严重的问题事宜

内容：

经监理项目部人员巡视检查发现 35kV 北线塔机基础钢筋锈蚀严重，不符合设计文件和施工验收规范要求，现要求施工单位立即整改，整改完成后报监理项目部复查合格后，方可进行下一道工序施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签字]

日期：2024年6月16日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份

