

监理工作联系单

工程名称：江苏永鼎股份有限公司 5MW 分布式光伏发电项目

编号：05

致：苏州高创特新能源发展股份有限公司 施工项目部

抄送：苏州华瑞新能源开发有限公司 项目部

事由：关于箱变及其它设备基础防水施工事宜

内容：

为了避免箱变及其它设备基础底部进水，我项目部监理人员要求：箱变及其它设备基础墙体用防水砂浆抹灰干燥后，基础墙体还要再做一次防水处理，防止基础墙体渗水进入箱变及其它设备基础底部，否则后续因渗水造成的一切责任及损失由贵方承担。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2018

年 11 月 18 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。