

表 D. 01 工程联系单

编号: TJYG-01-ZH-D01-005

工程名称	天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目		
主送单位	四川宝能电力工程设计有限公司	抄送单位	天津晟鑫泰科技有限公司
事由及内容: 关于施工材料使用事宜 你单位天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目, 已进入组件、逆变器安装施工, 现对你单位提出以下要求: 1、现场巡视发现在支架安装施工过程中, 檩托与斜梁螺丝未紧固到位就直接安装组件, 存在严重的安全、质量问题, 施工单位应加强安全、质量管理; 2、现场部分材料设备(组件、逆变器等)为建设单位提供, 经业主项目部要求施工单位在使用完成后包装纸箱、托盘(托盘现场如需使用可留部分)运回物料场并统计数量。 附件: 监理意见: 及时落实相关管理制度 监理工程师: 郭贤 2018年 11月 29日 总(副)监理师: 刘培			
施工意见: 及时落实, 加强对现场的质量管理 承包单位(章): 经办人: 项目负责人: 2018年 11月 29日			
业主意见: 按监理意见执行 工程部(章): 专责工程师: 负责人: 2018年 12月 1日			

1. 本表一式 3 份, 由发文单位填报, 发送单位 1 份, 回复单位 1 份, 抄送单位 1 份。
2. 本表可作为现场参建各方联系用, 也可供公司内部部门间联系用。建设单位负责人为项目经理, 监理单位负责人为总监, 施工单位负责人为项目经理, 用于公司内部联系时, 负责人为相关部门经理, 同时抄送人行部和总经理。