

监 理 联 系 单

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-005

致：信邦建设集团有限公司

事由：关于光伏组件相关证件缺失一事

内容：你单位承包施工的《先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目》：

今日光伏组件开箱时，未发现相关的合格证及出厂检测报告，按照相关规定，不准使用于本工程，如若使用，则以后发生的任何质量与安全问题与我方无关。

抄送：慈溪杭泰光伏发电有限公司

监理项目部：(章)

总/专业监理工程师：

日 期：2018 年 12 月 12 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。