

监理工作联系单

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYP-ZHJL-LXD-004

致: 中机国能浙江工程有限公司太仓光伏项目部

事由: 关于光伏组件到货开箱检查、检测事宜

内容:

光伏组件、逆变器、桥架已全部到货, 部分已吊运至屋面, 现我监理部要求贵单位进行开箱报审予我单位, 进行开箱检查; 应业主要求建议贵单位对到货光伏组件进行开箱记录检测及 EL 测试, 检测合格后在进行组件安装施工。

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 12 月 20 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。