

监理工作联系单

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-LXD-003

致: 浙江正泰新能源开发有限公司、

太仓帷凯新能源科技有限公司

事由: 关于工程现场混凝土支墩预埋锚栓与设计不符事宜

内容:

工程现场支墩预埋锚栓锚固为全丝直线型加一个螺母, 设计图纸中锚栓为 L 形, 与施工图纸不符, 我监理部已与 11 月 22 日汇报正泰项目负责人, 根据正泰业主及正泰技术部现场核实后所要求, 已于 11 月 22 日发送编号为 TCYF-ZHJL-TZD-001 号监理通知单, 要求中机国能浙江工程有限公司承包单位出具设计变更单、拉拔试验报告上报业主项目部及监理部审核。

总包回复单中未见设计变更单及拉拔试验报告, 我监理部再次要求未见上报。对上述情况反映我监理单位技术部门, 我监理单位技术部反馈, 与图纸不符合会减小支架整体抗风性, 建议更换; 对此发生的质量隐患事故与我监理单位无关。

以上内容特此汇报, 请指示。

项目监理机构 (章)

总/专业监理工程师:

日期: 10/18 年 12 月 10 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。