

监理工作联系单

项目名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.96MW 屋顶分布式光伏发电项目


编号：005

致：江苏江都建设集团有限公司 施工项目部

抄送：江阴市联澄新能源有限公司 项目部

事由：关于逆变器安装施工相关事宜

内容：经监理检查发现，现场逆变器的安装位置与光伏阵列区靠的过近，会对之后安装的光伏组件存在阴影遮挡，望贵单位尽快调整。



项目监理部（章）

总/专业监理工程师：苗宇明

日期：2019 年 12 月 20 日

总包单位回复:

根据现场实际情况已做出调整并整改
符合设计阴影遮挡要求

总包单位: (盖章)

项目经理: 孙永红

日期: 2018.12.20

建设单位意见:

同意

建设单位: (盖章)

项目经理: 孙永红

日期: 2018.12.20

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部 1 份。