

监理工作联系单

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM07-006

致：常州天合智慧能源工程有限公司施工项目部：

事由：关于现场施工安全的事宜

内容：2019 年 8 月 22 日我监理项目部对现场进行巡查，发现贵单位施工人员脚手架搭设不规范，脚手架支腿垫板受力面积不足，极易发生侧滑，存在较大的安全隐患，需贵单位重视该问题，需及时进行整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李红

日

期：2019

年 8 月 22 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建