

监理工作联系单

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

编号: WLY-LXD-004

致: 江苏宏昌建设集团有限公司 (物隆源项目部)

事由:

关于经开爬梯安全问题

内容:

我方监理与业主巡视时发现, 经开物流园彩钢瓦爬梯顶部没有安全护栏, 爬梯扁铁防护网轻薄稀疏, 目前正处于紧张施工状态, 施工人员上下爬梯频繁, 为最大限度的防止意外发生, 现要求你方在天气允许情况下三日内对此问题完成整改。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师 (章)

日期: 2019 年 3 月 5 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。