

监理工作联系单

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目

编号: ZHSUP-851-4-4-1.6

致: 江苏欣佰建设工程有限公司助残扶贫分布式光伏电站项目施工项目部

事由: 关于报审、报验等相关事项

内容

完善的报审报验程序对工程建设的全面有效控制至关重要,自我监理部和人员进驻项目以来,多次现场口头以及以工作联系单、会议、通知单等提出形式要求你项目部强调资料、材料的报审报验要与施工同步进行、施工按程序报验,但现场未见你单位按程序做出相应的执行。现对你单位提出以下要求:

- 1、及时进行资料、材料的报审报验工作,施工按程序报验;
- 2、所有进场的材料(主要材料以及大量使用的辅助材料)必须提前 12 小时向我监理项目部及业主项目部报验,并提供生产厂家资质及相关质量证明文件,经检验合格后方可投入使用,不合格产品不得投入使用;
- 3、组件进场应及时进行相关抽检送验工作,抽检送验应提前 12 小时报我监理项目部相关人员现场见证取样,送检的产品应内附件各方签章的抽检见证取样表一份。

以上事项望施工单位引起重视,其他未详事项做好自查自纠,顺利完成施工任务。
特此告知!

抄送: 江苏农垦清洁能源有限公司(建设单位)

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 胡景

日期: 2019 年 04 月 29 日

助残扶贫分布式光伏电站项目
监理项目部

注本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。