

监理工作联系单

项目名称：西安中铁装备 1.83915MW 分布式光伏电项目

编号：ZHJL-ZTZB-004

致：陕西大唐新能电力设计股份有限公司施工项目部

事由：关于施工现场安全的相关事宜

内容：



总装厂房逆变器支架焊接下料时，施工人员没有戴安全帽，角磨机没有安装安全保护罩，不符合安全操作规程，请你施工项目部立即整改，类似问题不要再次发生。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 12 月 31 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部 1 份。