

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

编号：ZSFD-JXM-004

致：宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 项目 经理部

主题：关于现场深基坑未围护及安全方面的事宜

本工程已进入施工阶段，为落实《建设工程安全生产管理条例》加强现场安全文明施工，现要求你公司做好以下工作：

- 1、升压站综合楼基础的深基坑要求采用钢管四周做围护
- 2、现场未设置安全警示标识
- 3、基坑开挖的土方堆放必须离基坑 1.2m 以上，已确保后道工序施工的材料堆放
- 4、新进场的施工人员未进行三级安全培训、考试及交底

以上问题要引起重视，否则所产生的一切后果，将由你公司承担。

发文单位（盖章）

专业监理工程师：（签字）：

日

期：2019.12.16



本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存 1 份，项目监理部存 1 份
依据 NB/TS1084-2016 风力发电工程建设监理规范 106 页 C 通用表 表 C.0.1



扫描全能王 创建