

监理工作联系单

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-LXD-002

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司 沙钢项目部

主题：关于报审资料规范标准及目前报审资料的审查结果

内容：

施工技术记录、质量评定表统一格式，必须首先使用原电力部或建设部的现行表式，不足部分经监理单位、业主认可后确定。

施工质量检验参照《光伏发电工程验收规范》GB50796-2012 电力工程行业规范和国家规范的相关规定（按照国家电网提出的相关标准）。

工程所采用的验评表式如下：升压站土建工程和逆变器、箱变等基础工程采用《变电（换流）站土建工程施工质量验收评定规程》（DL/T5210.1-2012）所列表式、电气工程采用《电气装置安装工程质量检验及评定规程》（DL/T5161.1~17-2002）、汇流箱、逆变器等安装工程依据《光伏发电工程施工验收规范》GB50796-2012。

目前对于你施工单位所提供的报审所缺失的资料如下：

- 1、特殊工种/特殊作业人员报审表；
- 2、现场执行有效标准规程文件形成的技术资料清单（备查）；
- 3、强条执行计划及检查记录报审；
- 4、试验（检测）单位资质报审表；
- 5、工程控制网测量报审表；
- 6、施工质量验收及评定项目划分报审表（缺少土建部分）；
- 7、主要施工机械/工器具/安全用具报审表；
- 8、主要测量计量器具/试验设备检验报审表；
- 9、大中型施工机械进场/出场申报表；
- 10、施工进度计划报审表；
- 11、主要材料、构配件及设备供货商资质报审表；
- 12、工程材料/构配件/设备进场报审表；
- 13、工程开工报审表。

现要求施工单位尽快完善以上缺失的报审资料。

抄送业主方。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。