

# 监理工作联系单

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-LX-06

致：湖北飞友建设集团有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目 施工项目部

事由：关于暴雨天气、施工安全、施工进度等事宜

内容：

在巡视过程中，项目存在以下问题：

- 1、由于近期天气变化原因，降雨可能比较突然，檩条加固人员一定要做好及时覆盖的准备；
- 2、檩条加固人员有部分人员未系安全带，需加强安全教育；
- 3、部分 L 型存在生锈现象，在安装前必须做除锈防腐；
- 4、大梁斜撑制作、安装区域和屋面施工区域等施工场所未见灭火设备，请贵单位在施工区域准备足量的灭火器；

关于以上问题望引起贵单位重视，所存在问题尽快处理，避免引起不必要损失。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：苗宇明

日期：2019年6月18日

监理项目部

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。