

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：洛阳交运集团 2.2MWp 光伏发电工程

编号：GFDZJBM003

致：安徽三三建设工程有限公司项目部（施工单位）

主题：

关于接地装置事宜

内容：

本监理部在巡视中发现如下问题：

一、三号四号屋面接地扁铁有多个防腐漏漆现象，必须检查整改后报我部复查。

二、桥架与所有逆变支架都必须与接地扁铁连接，必须自查整改到位，且要安装牢固。

以上内容请施工中认真执行。

抄送建设单位一份

项目监理机构

监理工程师/负责人

2019年6月3日

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位