工作联系单监理

工程名称：蚌埠海吉星3.5MWp分布式光伏发电项目　　编 号:CZZH-HJX-011

致：五洋电力建设股份有限公司（施工项目部）

抄送：浙江正泰新能源开发有限公司

事由 ：关于现场安全、质量的事宜：

内容：

1、场区部分电缆沟内有积水，同时垃圾未清理；

2、电缆线路没有标识；

3、水果区部分组串不平整；

4、部分桥架镀锌层不足；

5、屋顶原排风扇部分帽头脱落；

针对以上问题望你单位尽快整改，以免影响后期运行。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日　期：2019年12月1日

注　本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存三份。