

监理工作联系单

工程名称：时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏

编号：JXM6-ZHJL--017

主送：中建国信工程建设有限公司

抄送：溧阳市图南新能源科技有限公司

主题：关于现场组件及电气设备保护大小车棚固定相关事宜

现场汇流箱及组件已到场，根据天气预报明天、后天有中雨到暴雨，风力达到四到五级，现要求你单位把屋面已吊装、分散的组件安装固定好，做到吊装多少就安装固定多少，现场汇流箱做好防雨、防风措施，屋面已压好的 MC4 接头做好防水处理，确保现场组件及电气设备安全，大小车棚的钢构做好固定措施并拉好警戒线禁止行人进入施工区域，确保施工安全。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2019 年 6 月 16 日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。