

监理工作联系单

工程名称：时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏

编号：JXM6-ZHJL--014

主送：中建国信工程建设有限公司

抄送：溧阳市图南新能源科技有限公司

主题：关于设备基础养护事宜

1#、2#箱变平台及开闭所预制舱平台现已浇筑完毕，但缺乏相应的养护措施。鉴于近日天气炎热，易对刚浇筑完成的基础平台造成开裂及起皮现象，现要求贵方做好相应的养护措施，经常洒水或加盖土工布保湿养护。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019年5月25日

