

监理工作联系单

工程名称：时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏

编号：JXM6-ZHJL-004

主送：中建国信工程建设有限公司

抄送：溧阳市图南新能源科技有限公司

主题：关于浇筑支架支墩搅拌站资质相关事宜

1. 混凝土浇筑前必须提前向监理部报审搅拌站相关资料。

① 搅拌站资质文件：营业执照、产品生产许可证、质量保证体系认证、职业健康安全环保体系认证、试验室计量合格证、搅拌站计量系统检验合格证（这个很重要，包括水泥称、砂石称、外加剂称）、试验室检验人员上岗证等

② 配合比报告（每罐都有，一般与出厂合格证合为一体）

③ 出厂合格证（每罐都要）

④ 开盘鉴定报告

⑤ 28 天强度报告（后补）

⑥ 碱骨料反应检验报告

⑦ 使用说明书（09 年后新规定）

⑧ 砂、石、水泥复检报告、外加剂复检报告及合格证书

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

丁立

日期：2019 年 3 月 24 日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。