

监理工作联系单


工程名称: 顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 编号: ZXPSD-QZKJ-011

主送: 北京京东方能源科技有限公司

抄送: 苏州工业园区鑫北正帆新能源有限公司

主题: 关于项目施工安全问题

经巡视检查发现, 1 号楼彩钢瓦屋面焊接逆变器支架时, 屋面未及时铺设防火毯。存在一定的火灾安全隐患。



以上关于情况涉及施工人员安全, 望施工单位给予高度重视。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 徐建良

日期: 2019 年 5 月 25 日

本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。